แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2562

ชั้น 1

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 067	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 068	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 069	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

ชั้น2

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 070	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 071	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2562

ชั้น 2

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 072	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

ชั้น 3

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 073	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 074	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 075	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

ชั้น4

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 076	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง 077	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจ์วัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				